



LEGENDA						
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	TOTAL
	INDICA O SENTIDO DIREITO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FUGA EM PÂNICO.	40	24	10	00	74
	INDICA UM SENTIDO DE FUGA DISTINGUIDO À DIREITA OU ESQUERDA NOS INTERIORES DAS ESCADAS.	00	00	00	00	00
	INDICA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA NA SALA DE PORTA PARA RESCUE E SEU ACESSO.	05	08	02	02	17
	INDICA A SAÍDA.	04	06	00	00	10
	INDICA O SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA, FIXADA NO RODAPÉ.	00	00	00	00	00
	INDICA O PAVIMENTO, FIXADA NO INTERIOR DAS ESCADAS.	02	02	02	02	08
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES.	25	14	05	12	56
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS HERANETES.	05	05	02	00	12
	PROIBIDO FUMAR.	06	03	03	00	12
	PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES EM CASO DE INCÊNDIO.	02	02	02	02	08
	QUADRO ELÉTRICO.	01	00	00	00	01
	PRESENCIA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS.	00	00	00	00	01
	BLOCO AUTÔNOMO PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTOMATICA DE CARGA E TROCA NA PRÁTICA.	20	34	11	24	90

QUADRO DE EXTINTORES

	EXTINTOR DE ABC - 6KG	50
	EXTINTOR DE CO2 - 6KG	02
	EXTINTOR DE AP - 10L	4

LEGENDA - SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO		
SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QTD.
	Canalização de Ferro galvanizado Ø2 1/2"	---
	Hidrante de recalque	01
	Caixa de Incêndio	12
	Eletrobomba	02
	Casa de Máquinas de Incêndio	01
	Porta corta-fogo	02

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA	
TÉRREO.	3778,00m²
1º PAV.	1657,00m²
2º PAV.	554,54m²
3º PAV.	1341,46m²
TOTAL CONSTRUÍDO:	7331m²

NOTAS - SISTEMA DE HIDRANTES

- Sistema de hidrantes foi concebido no risco "MÉDIO CANALIZAÇÃO".
- Tubulação de 2 1/2", hidrantes com mangueiras de 1 1/2".
- Vazão mínima do sistema de 200lts/mim.
- Pressão mínima nos hidrantes 350KPa.

NOTAS:

1 - DIREITOS AUTORES RESERVADOS - (LB DE DIREITOS AUTORES DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.

3 - ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.

4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES			
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO
00	21/08/19	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELO

EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Saner

OBRA : GINÁSIO POLIESPORTIVO

GINÁSIO POLIESPORTIVO - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - ETAPA I: PROJETO BÁSICO (Planta Baixa 3º pav, nível +10,55m)

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PAULO CESAR SILVA CARREIRA

PROJETO: PAULO CESAR SILVA CARREIRA

DESENHISTA: PAULO CESAR SILVA CARREIRA

DATA: 21/08/19

ESCALA: 1/100

FOLHA: 04/05