



NOTAS

1-ALIMENTAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DEVE SER ORIGINADA NO QGBT DO EDIFÍCIO NO TÉRREO;
2-SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO;
3-INSTALAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO DOS SPLITs, EXCLUSIVE O APARELHO;
4-ADOTAÇÃO DE JANELA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO;
5- OS SANITÁRIOS TERÃO CAIXA DE DESCARGA DE EMBOITE, COM ACIONAMENTO POR BOTÃO FRONTAL (DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050); NO MODELO NECESSÁRIO PARA EMBOITE NA ALVENARIA, VOLUME DE DESCARGA 8 LITROS, VAZÃO DA DESCARGA 8A0-1,8 LITROS/SEG VAZÃO DA DESCARGA 0,90-2,0 LITROS/SEG DIÂMETRO DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO 1/2" DIÂMETRO BLODOS ROSQUEIROS, DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA 40 OU 50 MM;
6- CONSIDERAR DEMOLIÇÃO DE 0,36 m² DE AZULEJO PARA CADA LAVATÓRIO QUE SERÁ DEMOLIDO;
7- CONSIDERAR REVESTIMENTO CERÂMICO DE 0,96 m² PARA CADA BEBEDOURO;
8- TODAS AS CAIXAS SIFONADAS E RALOS TERÃO GRELHA RETRÁTEIS EM AÇO INOX;
9- ÁREA DE REFORMA= 260,29m² ÁREA TOTAL= 418,50m²

LEGENDA INSTALAÇÕES	
	AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE CONDENSADORA
	AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA
	VENTILADOR DE PAREDE - ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR NA ALTURA DE 1,10M, COM CIRCUITO EMBOITE
	EXALVOR MECÂNICO
	AR CONDICIONADO DE PAREDE
	QUADRO DE DILUTORES NOVOS
	BEBEDOURO
	RALO
	PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA OU MANGUEIRA
	PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO ELÉTRICO OU DUCHA

MOBILIÁRIO	
1 - Meca	8 - Carro auxiliar
2 - Mesa Auxiliar	9 - Armário vitrine com porta
3 - Armário de ferro para guardar material esterilizado	10 - Mesa para apoio de equipamentos
4 - Cesto de lixo	11 - Banqueta auxiliar
5 - Geladeira ou frigobar	12 - Estante para prontuários
6 - Armário de madeira duas portas	13 - Arquivo em ferro
7 - Mesa para prescrição médica	14 - Carrinho de emergência
	15 - Carrinho de curativos

EQUIPAMENTOS	
A - ULTRASSOM	M - DENSITOMETRIA
B - RAO-X	N - LENSOMETRO
C - ECOCARDIOGRAMA	O - LIMPADA DE FENDA (6V/20WATT/BULB)
D - ELETROCARDIOGRAMA	P - AQUIMETRO
E - GANTRY MAMOGRAFO 400 KG	Q - IMPRESSORA COMUM
F - AUTOCLAVE	R - IMPRESSORA DRY
G - NEGATOSCÓPIO	S - OPERADOR MAMOGRAFO
H - ESTERILIZADORA	T - ESTABILIZADOR
I - CADERNA OFTALMOLÓGICA	U - GABINETE PARA ACESSÓRIOS
J - PROCESSADOR	X - OPERADOR DENSITOMETRO
K - COMANDO MAMOGRAFO	
L - ELETROENCEFALOGRAMA	

Planta Baixa - Layout Térreo
esc. 1/ 50

REVISÃO	05/03/2021	EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAVIMENTO
REVISÃO	05/07/2019	EMIÇÃO INICIAL
PREFEITURA NITERÓI SAÚDE		PRANCHA N°: P2B
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – NITERÓI NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		
OBRA: REFORMA PARA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – SAU PESP – POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SILVIO PICAÑO – AV. AMARAL PEIXOTO, N°169 – TÉRREO		
DESENHO	ESCALA: indicado	
PLANTA BAIXA LAYOUT E COBERTURA		DATA: 05/07/2019
DESENVOLVIDO POR: LORENA GUIMARÃES FIGUEIRA DA SILVA ARQUITETA CAU N° A91747-B		COORDENAÇÃO HENRIETTE G. TUBBS ARQUITETA CAU N° A11466-9