

Solicitação de esclarecimentos - Procedimento Licitatório 20/2026

1 mensagem

990/118511/25

Alessandra Braga Mayrinck <alessandram@mpeengenharia.com.br>

Para: cplioncplion <cplioncplion@gmail.com>

11 de agosto de 2026 às 17:13

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, solicitar esclarecimento conforme abaixo, para o Processo Licitatório em referência:

1. Considerando que os serviços previstos envolvem perfurações, escavações, protensão de tirantes e intervenção direta sobre uma encosta existente, não foi identificado, nos documentos disponibilizados, item específico destinado ao monitoramento de deslocamentos do talude e das estruturas durante a execução dos serviços.

Dessa forma, solicitamos esclarecer se será exigido o monitoramento geotécnico da encosta durante a execução da obra, mediante a utilização de marcos topográficos, fissurômetros, inclinômetros ou outros dispositivos de instrumentação e acompanhamento.

Em caso afirmativo, solicitamos informar quais instrumentos deverão ser utilizados, a frequência prevista para as leituras e o respectivo item de remuneração na Planilha Orçamentária, indicando, ainda, se os custos referentes à instalação, manutenção, leitura e interpretação dos dados deverão ser considerados pela Contratada.

Desde já agradecemos a vossa atenção


Alessandra Mayrinck | Comercial

Rua São Francisco Xavier, 603 - Maracanã - RJ


Tel.: 21 3961-8400 - Ramal: 439 | www.mpeengenharia.com.br

Ao

J. N

SOLICITO ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CPL/ION, 12.08.26




Antonio Jorge Guimaraes da Silva
 Presidente de CPL
 Portaria nº 0298/2024
 ION

A CPL,

segue anexo.

Samila Maria S. Ribeiro
 Matr. 3915
 (ION)

Quanto aos esclarecimentos solicitados, seguem, abaixo, as respectivas respostas.

- 1) R: Informo que não será exigido monitoramento geotécnico da encosta durante os serviços de estabilização do talude.

Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION